



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, Красная площадь, д. 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО НЕКОУЗСКОМУ И
БРЕЙТОВСКОМУ РАЙОНАМ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГУ МЧС РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
152730, Ярославская область, Некоузский район, село Новый Некоуз, ул. Мелинаторов, д. № 1, E-mail: ond-nekouz@mail.ru

Предписание № 38/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Мокеевский детский сад
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина)
(ИНН 7620003780, ОГРН 1027601491268)

в лице заведующего Кондыревой Ирины Борисовны
владельца собственности, имущества и т.д.

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Некоузского и Брейтовского районов Ярославской области по пожарному надзору Баранова Александра Викторовича № 38 от 24 июня 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 02 июля 2021 года по 14 июля 2021 года проведена плановая выездная проверка:

главным государственным инспектором Некоузского и Брейтовского районов Ярославской

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору,

области по пожарному надзору Барановым А.В., государственным инспектором Некоузского и
проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес.

Брейтовского районов Ярославской области по пожарному надзору Сокольниковым А.П. в отношении:
юридического лица - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Мокеевский детский сад (ИНН 7620003780, ОГРН 1027601491268), юридический адрес: 152701, Ярославская область, Некоузский район, с. Мокеиха, ул. Пограничная, дом № 2 на объекте защиты юридического лица - зданиях, сооружениях, территории, помещений и оборудования, расположенных по фактическому адресу: 152701, Ярославская область, Некоузский район, с. Мокеиха, ул. Пограничная, дом № 2.

При проведении проверки присутствовали: заведующий МДОУ Мокеевский детский сад
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц)

Сергина Светлана Анатольевна

или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В целях устранения, выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Согласовать специальные программы по	Правила ПР в РФ п. 3	01.10.2021 г.	

	обучению работников учреждения пожарно-техническому минимуму непосредственно в организации с структурным подразделением соответствующего территориального органа МЧС России, в сферу ведения, которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора.	(утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479); Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645, п. 39, п. 53		
2.	Обеспечить на первом этаже объекта защиты, на путях эвакуации из помещения коридора (в месте расположения помещений летних веранд) в левом и право крыле здания металлические двери возможностью открывания изнутри без ключа.	Правила ПР в РФ п. 26 (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479).	01.10.2021 г.	
3.	Обеспечить средство пожаротушения размещенное на объекте защиты – огнетушитель типа ОП-10 (порядковый номер № 5) размещенный на полу в тамбуре эвакуационного выхода специальной подставкой из негорючего материала, исключающие падение или опрокидывание.	Правила ПР в РФ п. 409 (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479).	01.10.2021 г.	
4.	Очистить под лестничное пространство лестничных маршей на объекте защиты от горючих материалов	Правила ПР в РФ п. 16 «к» (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479).	01.10.2021 г.	
5.	Обеспечить на объекте защиты в помещении раздевалки спортзала исправную работоспособность системы противопожарной защиты объекта – автоматической пожарной сигнализации (снять колпак с дымового извещателя в помещении раздевалки спортзала).	Правила ПР в РФ п 54. (утв. Пост. Правительства РФ от 16.09.20 г. № 1479).	01.10.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.


При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору с 1 октября 2021 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

В случае не выполнения в установленный срок законного предписания по устранению выявленных в ходе мероприятия по надзору (контролю) обязательных требований пожарной безопасности, составленного должностным лицом органа государственного контроля (надзора) в отношении юридического лица будет возбуждено административное производство по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, законный представитель юридического лица ознакомлен:

« 14 » 01 20 21 год. ✓  (Сергеев И)


(подпись)

Главный государственный инспектор Некоузского и Брейтовского
(должность, фамилия, инициалы)

районов Ярославской области по пожарному надзору Баранов А.В.
государственного инспектора)

« 14 » 07 2021 г.


(подпись)

Государственный инспектор Некоузского и Брейтовского
(должность, фамилия, инициалы)
районов Ярославской области по пожарному надзору Сокольников А.П.
государственного инспектора)


« 14 » 07 2021 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Законный представитель юридического лица:


(должность, фамилия, инициалы)

« 14 » 07 2021 г.

8 (84852) 79-09-01

телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области.